




Inomhustemperatur

Brf Solberga Torg

www.brfsolbergatorg.se

Om du upplever att det är kallt, eller att elementen är kalla vill vi att du kontrollerar nedan åtgärder innan du kontaktar styrelsen. All form av luftning av element får endast genomföras av fastighetskötare.


1. Säkerställa att termostaten (det vita vredet på sidan) på elementet inte är täckt av gardiner eller möbler. Genom termostaten avgörs temperaturen i lägenheten.



2. Vrid av elementen (det vita vredet på sidan) för att sedan vrida upp det maximalt, förbi skalan (1,2,3)



3. Kontrollera att luckan under elementet är stängd (gäller element med filter bakom). För att få maximal värmespridning i rummet ska inga möbler placeras framför elementet.



4. Mät temperaturen med termometer, mätningen behöver genomföras några meter in i rummet samt ca 1,5m ovanför golvet.

5. För ett bra inomhusklimat ska filtret bakom elementen bytas minst 1 gång om året. Filter finns att beställa på Acticons [hemsida](#) Utförlig beskrivning av filterbyte finns hos [Acticon](#)



Har du gjort ovan åtgärder utan resultat kontaktar du styrelsen via mail samt bifoga bild på dina mätresultat för ev. vidare åtgärd med fastighetskötare.

Observera att om föreningen ska stå för ev. kostnader från fastighetskötare måste jobbet beställas från styrelsen.